




18º PAVIMENTO  
(SALA DENTISTA/COMPRESSOR)



18º PAVIMENTO  
(WC RECEPÇÃO)



18º PAVIMENTO  
(WC GINÁSTICA)




18º PAVIMENTO  
(WC AUDITÓRIO)

EQUIVALÊNCIA DE DIÂMETRO NOMINAL			
TIPO	ISOTERMOPLÁSTICO (PP-R)	PVC 80	PVC 100
1/2	15	20	25
3/4	22	25	32
1	28	32	40
1 1/4	38	40	50
1 1/2	42	42	50
2	54	50	63
2 1/2	66	63	75
3	79	75	89
4	104	110	110


APROVEITAR PRAIMADAS/DERIVAÇÕES DE  
ÁGUA FRIA EXISTENTES QUANDO POSSÍVEL.

LEGENDA DE ALTURAS (m)	
LV	LAVATÓRIO 0,60m
RG	REGISTRO DE GAVETA 1,80m
RP	REGISTRO DE PRESSÃO 1,20m
FT	FILTRO 1,50m
PIA	PIA 0,60 OU 1,00m
TQ	TANQUE 1,00m
VDR	VALV. DE DESCARGA C/ REGISTRO 1,00m
BS	BACA SANITÁRIA C/ CX.ACOPLADA 0,25m
WC	MICTORIO 1,10m
DL	DUCHA HIGIÊNICA 0,25m
TL	TORNEIRA DE LAVABEM 0,45m
DB	BEREADORIO 0,60m
NOVA	NOVA 0,60m

AS PEÇAS QUE FORMAM ESPECIFICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO COM ALTURAS DIFERENTES DESTA TABELA, SUAS ALTURAS ESTÃO ANOTADAS JUNTAS AS MESMAS.



18º PAVIMENTO  
(WC DENTISTAS / REVELAÇÃO)



18º PAVIMENTO  
(EXPURGO / WC PNE MASC. E FEM.)

EXATA

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

R. Barbaça, 240 - Centro  
Campinas / SP - CEP: 13015-500  
Fone: (19) 3236-1034  
Site: [www.exataengenharia.com.br](http://www.exataengenharia.com.br)  
e-mail: [exata@exataengenharia.com.br](mailto:exata@exataengenharia.com.br)

02/2014

CONTRATANTE

CAMPREV

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOSÉ GUERNELLI

RUA GEN. OSÓRIO, 1031 - CENTRO - CAMPINAS-SP

LOCAL

MUNICIPAL

INSTALAÇÕES HIDRÁULICO SANITÁRIAS

ISOMETRICOS DE ÁGUA FRIA, 18º PAVTO.

PROJETO

922212201-0068314

DATA

02/2014

DESENHO

EXATA ENGENHARIA

ESCALA

INDICADA

H03

H03