



APROVEITAR PRUMADAS/DERIVAÇÕES DE ÁGUA FRIA E PRUMADAS DE ESGOTO EXISTENTES QUANDO POSSÍVEL

## NOTAS GERAIS:

AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO DE PVC SOLIDWEL SÉRIE A (CLASSE 15) MAROM.  
AS CONEXÕES TERMINAIS DE LIGAÇÃO COM ENGATE FLEXWEL SERÃO TIPO SPW (ROSCA BLINDADA DE 3/4"x1/2").  
TODAS AS CONEXÕES DE SAÍDA DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC AZUL COM ROSCA.  
TUBULAÇÕES DE ESGOTO DEVERÃO SER DE PVC BRANCO.

TUBO (pulg)	CORRIENTE NOMINAL	AGUAFRÍO NOMINAL	AGUACALIENTE NOMINAL	PVC NOMINAL
1/2	15	15	20	20
3/4	22	22	25	25
1	28	28	32	32
1 1/4	35	35	40	40
1 1/2	42	42	50	50
2	54	54	63	60
2 1/2	66	73	75	75
3	79	89	90	85
4	104	114	110	110

LEGENDA:

[illegible]

NO.	DATE	NAME	DATE	NAME

# EXATA

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

R. Nelsons, 30 - Centro  
Cidade do Zé - CEP:15015-000  
Fone / Fax: (11) 3281-1044  
Site: [www.exatacomercio.com.br](http://www.exatacomercio.com.br)  
e-mail: [contabilidade@exata.com.br](mailto:contabilidade@exata.com.br)

**COMPRE/**

**LOCAL**  
RUA GEN. OSÓRIO, 103 - CENTRO - CAMPINAS - SP

GREGA	TÍTULO	QUANT.	VALOR
MUNICIPAL	INSTALAÇÕES HIDRULICAS SANITARIAS		
IN CONTRATO	12 ME E 18 PAVIMENTOS		
IN ART	DETA LHEIS		
9222122010008314			
Esg. FRANCISCO PRATA			
PREMIO	EXATA ENGENHARIA	ESCALA	INDICAÇÃO
		DATA	
		05/2014	

H  
01  
03